



BAS SERVIZI IDRICI INTEGRATI SPA
 sede legale: Via Codussi 46 - 24124 Bergamo
 sede operativa: Via Stuardi 26 - 24124 Bergamo
 tel. 035 351111 - fax 035 231420
 e-mail: bassii@uniacqua.bg.it
 bassii@pec.uniacqua.bg.it
 www.bassii.it
 Registro delle Imprese di Bergamo
 cod. fisc. e part. IVA 02977330168
 Repertorio Economico Amministrativo n. 338720
 Capitale Sociale: euro 17.166.000 i.v.
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
 da parte di Uniacqua S.p.A.

COMUNE DI COSTA SERINA PROVINCIA DI BERGAMO		
Prot. n.	1909	
Cat.	Ci.	Fasc.
<input checked="" type="checkbox"/> sindaco	- 4 LUG. 2012	
<input type="checkbox"/> giunta		
<input type="checkbox"/> consiglio	<input type="checkbox"/> messi	<input type="checkbox"/> altri
<input type="checkbox"/> segretario	<input type="checkbox"/> assessori	<input type="checkbox"/> commercio
<input type="checkbox"/> affari gen.	<input type="checkbox"/> S.U.A.P.	<input type="checkbox"/> edilizia
<input type="checkbox"/> ragioneria	<input type="checkbox"/> servizi demografici	<input type="checkbox"/> privata
<input type="checkbox"/> personale	<input type="checkbox"/> servizi sociali	<input type="checkbox"/> lavori
<input type="checkbox"/> tributi	<input type="checkbox"/> pubblica istruzione	<input type="checkbox"/> pubblici
<input type="checkbox"/> ufficio	<input type="checkbox"/> biblioteca	
<input type="checkbox"/> elettrotelecom.	<input type="checkbox"/> polizia locale	

Spettabile

COMUNE di COSTA SERINA
 alla c.a. arch. Marco Offredi
 Via S. Lorenzo, 24
 24010 COSTA SERINA (BG)

Fax 0345 97766

326/n

da citare nella risposta

BSI/SII/UTB/FV/gb

2012-BAS-001855-P
04/07/2012

prot. gen.

COMUNE DI COSTA SERINA - SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE PER LA V.A.S. DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Riscontriamo la convocazione trasmessa con fax del 04/05/2012, prot. n. 1249, pari oggetto.

Consultati, per la parte pertinente al servizio gestito, i documenti pubblicati sul sito web, formuliamo alcune osservazioni.

Rileviamo il recepimento dei dati forniti nella prima conferenza del 13/07/2011, relativi alle fonti di approvvigionamento, alla rete ed ai consumi idrici.

Evidenziamo che nel documento "Rapporto Ambientale", punto 8.1 (Indicatori di processo) è erroneamente indicata BAS SII come ente gestore della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.

In merito agli sviluppi urbanistici, per ogni ambito di trasformazione e per gli ambiti di completamento che verranno confermati nel P.G.T., al momento di attuazione dei singoli interventi dovranno essere previste e valutate con il Gestore sia le esigenze di nuove infrastrutture, rete ed eventuali impianti, necessarie per garantire la risorsa idrica in termini quali-quantitativi, sia la definizione degli impegni di spesa che dovranno essere posti totalmente a carico delle nuove urbanizzazioni.

In generale ognuno dei quattro ATc necessiterà di estensione e/o potenziamento della rete idrica.

In particolare vogliamo evidenziare la criticità dell'ATc4 (area ex P.I.P. Ambriola). Non solo l'area è situata a circa 7-800 m dalla rete idrica della frazione Ambriola, ma la disponibilità della risorsa idrica, la consistenza degli impianti e della rete esistenti risultano insufficienti a sostenere ulteriori fabbisogni se non con importanti investimenti.

Chiediamo di allegare la presente al verbale della conferenza dell' 11/07/2012.

RM



seguito

foglio n.

Cogliamo l'occasione per comunicare che BAS SII, a seguito della corrispondenza e degli incontri con l'Amministrazione Comunale del 2011, non ha più dato seguito alla riscossione del contributo previsto dalla Delibera G.C. n. 104 del 09/06/2004. L'ultimo incasso, di cui si è dato conto nella citata corrispondenza, risale al marzo 2010 ed è relativo ai lavori di potenziamento rete in via Bergamo eseguiti a luglio 2011.

A disposizione per ulteriori richieste e chiarimenti.
Distinti saluti.

BAS - SERVIZI IDRICI INTEGRATI SpA
Servizio Idrico Integrato Bergamo

Il Dirigente

Ing. Fabio Vavassori