



ACQUE METEORICHE DILAVAMENTO
Acque meteoriche dilavamento dello stabilimento

Da IMPIANTO RAFFREDDAMENTO
~ 160 mc/d

A ROGGIA SERIO
MAX 40 litri/sec/ha

SCARICO IN FOGNATURA (SF1)
~ 12 mc/d

A IMPIANTO RAFFREDDAMENTO
~ 172 mc/d
N°2 VASCHE 2,5x2x3
tot. 30 mc

- ACQUE METEORICHE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA
- ACQUE INDUSTRIALI
- LINEE AUSILIARIE/SERVIZI VARI
- STRUMENTAZIONE/CONTROLLO

1	REVISIONE	29/09/17	NB	BB	EC
0	EMISIONE	09/05/17	NB	BB	EC
Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Approv.

consulenze ambientali® 

Via Enrico Fermi, 32
24020 Scanzososciate (BG)
Tel. 035-6594550 - Fax. 035-6594560
C.F. e P.IVA 02887940165
e-mail: info@fidiaeng.it
Sito web: www.fidiaeng.it

323-17
Gestione acque di stabilimento
F.lli Gandossi Acciaierie elettriche S.p.A.

P&I
Gestione acque di stabilimento
F.lli Gandossi S.p.A. Nembro (BG)

Commessa	Formato	Scala	Codice documento Cliente	Codice documento FIDIA
323-17	A3	--	N.A.	0191-32317-DP-01

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' ESCLUSIVA DI FIDIA engineering S.r.l. LA QUALE SI RISERVA OGNI DIRITTO A TERMINI DI LEGGE